

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Спасатель»

С.М.

« 2016г.



Комиссия в составе:

Представитель МУ «Спасатель»



АКТ

Приемки пожарного гидранта

начальник МУ «Спасатель» Кочнев С.М.
(должность, звание, Ф.И.О.)

Заказчик МО Юговское сельское поселение, глава поселения Зарубин П.П.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Генподрядчик ООО «Стройсервисог», генеральный директор Тихомиров С.В.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатационной организации ООО «Стройсервисог», генеральный директор Тихомиров С.В.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий АКТ, в том, что « 25 » августа 2016 г. проведена проверка ПГ расположенного по адресу
Ул. Куйбышева 79

Диаметр сети 100 мм тип сети тушниковая водоотдача л/с (ПГ) не менее 10 л/с

Указатели и обозначения ПГ (установленного образца) 1 (один)

Подъезд к ПГ и наличие площадки (не менее 12x12) да (количество)

Схема расположения пожарного водоема на местности (прил.)

Вывод о техническом состоянии ПГ соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84

Подписи:

Зарубин П.П.
Кочнев С.М.
Тихомиров С.В.