



АКТ
Приемки пожарного гидранта

Комиссия в составе:

Представитель ГКУ С Пермского края _____

Мещер Е.Ю.
(должность, звание, Ф.И.О.)

Заказчик _____

МО Юговское сельское поселение, глава поселения Зарубин П.П.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Генподрядчик _____

ООО «Стройсервисюг», генеральный директор Тихомиров С.В.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатационной организации _____

ООО «Стройсервисюг», генеральный директор Тихомиров С.В.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий АКТ, в том, что « 12 » сентября 2016 г. проведена проверка ПГ расположенного по адресу **Ул. Куйбышева 79**

Диаметр сети _____ 100 мм _____ тип сети _____ тушковая водоотдача л/с (ПГ) _____ 10 л/с

Указатели и обозначения ПГ (установленного образца) _____ 1 (один)

Подъезд к ПГ и наличие площадки (не менее 12x12) _____ да _____
(количество)

Схема расположения пожарного водоема на местности (прил.) _____

Вывод о техническом состоянии ПГ _____ соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84
Подписи:

Зарубин П.П.

Мещер Е.Ю.

Тихомиров С.В.